

# Abwasserverband Ager-West Kläranlage

## Ablaufwerte 2024

		Ablaufwerte gemäß Wasserrechtsbescheid WA-2009-100593/275-Wab/Gin						
		BSB <sub>5</sub>		CSB		NH <sub>4</sub> -N		gesN
Jahreswerte	mg/l	mind. 95%	max. 75 mg/l	mind. 85%	bei 8°C > T < 12°C max 5 mg/l	bei T > 12°C max 3 mg/l	mind. 70 % bei T > 12°C im Jahresmitte	max 1,0 mg/l im Jahresmittel
Minimum	2,0	93,8	14,0	91,4	0,9	0,2	60,4	0,2
Maximum	22,0	99,4	57,0	97,5	4,9	4,0	89,8	1,3
<b>Mittelwert</b>	<b>5,0</b>	<b>98,1</b>	<b>24,4</b>	<b>95,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	<b>77,1</b>	<b>0,6</b>
Anzahl der Werte	325	325	325	325	96	228	72	246

Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gilt § 4 der 1. AEV für kommunales Abwasser vom 7.5.1996

Abwasserverband

Ager-West

Ahamer Straße 63  
A-4800 Attnang-Puchheim  
Tel. 07674-64500 Fax Nr. 9



Gf. Dipl. Wirtschaftsinj. (FH) Peter Neudorfer

ager-west@aww.at

Abwasserverband

Ager-West

Ahamer Straße 63  
A-4800 Attnang-Puchheim  
Tel. 07674-64500 Fax Nr. 9



Obmann Bgm. Peter Groß